



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 32/1/17
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
детская музыкальная школа № 3"

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 32 от "06" апреля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "16" апреля 2018 г. по 10 ч. 00 мин. "20" апреля 2018 г.

проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3", расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 59

совместно с директором МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Волковой Светланой Владимировной и начальником хозяйственного отдела МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3" Полозовой Еленой Борисовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Эвакуационный выход из подвального помещения не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 60)	п.5.14, п.6.9 СНиП 21-01-97* (п.5.14 - Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавеси) - таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, таблице 3. п.6.9 - Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается эвакуационные выходы из	01.04.2019	

		подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа).		
2	Пол на путях эвакуации покрыт линолеумом (площадки лестничной клетки № 2 и площадка лестничной клетки № 1 на втором этаже), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ1).	п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).	01.04.2018	
3	Для отделки потолка концертного зала применен материал (натяжной потолок) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ1).	п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Таблица 29 (Ф4.1., вместимость зала более 15, но не более 300 - для отделки потолка необходим класс материала не более КМ1); п.6.25* СНиП 21-01-97* п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).	01.04.2019	
4	Для внутренней отделки дверей эвакуационного выхода применен материал (древесина) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п.6.4 СНиП 21-01-97* (Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности	01.04.2019	

		помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.) п.6.25* СНИП 21-01-97* п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью)		
5	В помещениях музыкальной школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 (В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1])	01.04.2019	
6	Отсутствуют ограждения с перилами на лестнице в коридоре второго этажа	п. 6.28* СНИП 21-01-97* (При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами) п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 (При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами)	01.04.2019	
7	Заблокирована дверь эвакуационного выхода из подвала.	п. 33 Правил противопожарного режима (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

М.Л.П.

по пожарному надзору)
"20" апреля 2018г

Предписание для исполнения получил:
Директор МБУ ДО «Краснотурьинская
детская музыкальная школа № 3»
Волкова С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"20" апреля 2018г.

- «Телефон доверия» отдела НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО – 8(34384)4-39-45
- «Телефон доверия» УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)228-53-84
- «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)262-99-99
- «Телефон доверия» СРЦ МЧС России - 8(391)298-55-47
- «Телефон доверия» МЧС России -8(499)216-99-99